

**ROMANIA**  
**JUDETUL BRĂILA**  
**COMUNA VIȘANI**  
**PRIMAR**

Tel./Fax: 0239 696 491/0239 696 385

E-mail: clmvisani@yahoo.com

**DISPOZIȚIA NR. 226/04.05.2023**

**privind desemnarea persoanei cu responsabilități în supravegherea, întreținerea și verificarea iluminatului de siguranță**

Domnul **CARAMAN NEAGU**, în calitate de primar al comunei **VIȘANI**,

Având în vedere prevederile pct. 8.3.1 din **NORMATIVUL I 7 - 2011** din 1 noiembrie 2011 *privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor*;

Având în vedere prevederile art. 5 lit. b) din **O.M.A.I. nr. 163** din 29.03.2007 – *Norme generale de apărare împotriva incendiilor*.

În temeiul art. 196 alin.1) lit.b) din **O.U.G. nr. 57/2019** privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

**DISPUNE:**


**Art. 1** Domnul **DISCULȚU FLORIN-AURAS** angajat al instituției pe funcția de șef serviciu voluntar pentru situații de urgență, va supraveghea și verifica starea de funcționare a iluminatului de siguranță la nivelul instituției.

**Art. 2** Obligațiile de lucru sunt prevăzute în anexă, parte integrantă la prezenta dispoziție.

**Art. 3** Secretarul General Delegat al comunei Vișani va comunica autorităților și persoanelor interesate prezenta dispoziție.

**PRIMAR,**

CARAMAN NEAGU



**Avizat pentru legalitate,**  
**SECRETAR GENERAL DELEGAT COMUNA**

NAZÎRU VASILE



**ROMANIA**  
**JUDETUL BRĂILA**  
**COMUNA VIȘANI**  
**PRIMAR**

Tel./Fax: 0239 696 491/0239 696 385

E-mail: clmvisani@yahoo.com

**ANEXĂ** la dispoziția nr. 226 din 04.05.2023 privind desemnarea persoanei cu responsabilități în supravegherea, întreținerea și verificarea iluminatului de siguranță

**Persoana desemnată cu responsabilități în supravegherea, întreținerea și verificarea iluminatului de siguranță la nivelul instituției are următoarele obligații**

Încercările instalației de iluminat de siguranță trebuie să fie efectuate fără a afecta funcționarea instalației.

Zilnic vor fi controlați vizual indicatorii alimentării de la sursa centrală pentru verificarea funcționării lor corecte.

Lunar se va verifica fiecare corp de iluminat și fiecare semnalizare de ieșire iluminată din interior de la bateria de acumulatori prin simularea unui defect în alimentarea iluminatului normal pentru un interval de timp suficient, pentru a se asigura că fiecare corp de iluminat este funcțional.

Atunci când alimentarea iluminatului de siguranță se face de la o sursă centrală (baterie, generator) aceasta din urmă va fi monitorizată

Annual fiecare corp de iluminat și fiecare semnalizare iluminată din interior trebuie să fie încercate la toate intervalele de timp stabilite în conformitate cu informațiile producătorului.

Alimentarea iluminatului normal și toți indicatorii luminoși vor fi controlați pentru a verifica funcționarea lor corectă.

Toate încercările și rezultatele trebuie să fie consemnate în Registrul de control pentru instalațiile de detectare, semnalizare, alertare, limitare și stingere a incendiilor.